

<b>MEDIDA</b>	<b>Instalación de pasamanos en el lado cerrado de las escaleras interiores, a una altura mínima de 90 centímetros.</b>		F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2010	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A medio plazo	
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro	
<b>CLASE</b>	01 Infraestructura del centro de trabajo	<b>COSTE</b>	00 Sin Especificar (0)	
<b>RIESGO</b>	002 Caída al mismo nivel	<b>FASE</b>	00 No realizada	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable	<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 8344</b>	

<b>MEDIDA</b>	<b>Fijar las losetas/paneles de los techos falsos.</b>		F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo	
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro	
<b>CLASE</b>	01 Infraestructura del centro de trabajo	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)	
<b>RIESGO</b>	003 Caída de objetos	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable	<b>VALIDADA</b>	F. Ejecución: 19 APR 2012 <b>ID: 8341</b>	

<b>MEDIDA</b>	<b>Fijar todas las estanterías a la pared.</b>		F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo	
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro	
<b>CLASE</b>	08 Productos/Almacenamiento / orden y limpieza	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)	
<b>RIESGO</b>	003 Caída de objetos	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable	<b>VALIDADA</b>	F. Ejecución: 19 APR 2012 <b>ID: 8342</b>	

<b>MEDIDA</b>	<b>Eliminar obstáculos de zonas de paso, como las papeleras en los arranques de las escaleras.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 OCT 2007	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Inmediato		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	08 Productos/Almacenamiento / orden y limpieza	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	005 Choques / golpes contra objetos	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 19 APR 2012	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 8338</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Reparar las zonas en mal estado de la alabrada que rodea las pistas deportivas.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	01 Infraestructura del centro de trabajo	<b>COSTE</b>	01 Medidas contratadas por el Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	006 Cortes / proyecciones y atrapamientos	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 19 APR 2012	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10101</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Sustituir los cristales deteriorados de una de las puertas de acceso al Centro.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	01 Infraestructura del centro de trabajo	<b>COSTE</b>	01 Medidas contratadas por el Centro (300)		
<b>RIESGO</b>	006 Cortes / proyecciones y atrapamientos	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 19 APR 2012	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10108</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Señalar las tapas de todos los cuadros eléctricos, así como las puertas de los cuartos que albergan a los principales con una señal que indique el riesgo de contacto eléctrico que implica su manipulación (CD adjunto carpeta Anexos: 03 Señalización).</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 OCT 2007	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Inmediato		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	04 Instalacion electrica y pararrayos	<b>COSTE</b>	01 Medidas contratadas por el Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	008 Contacto eléctrico	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 19 APR 2012	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10106</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Colocar tapas en todas las cajas de conexiones eléctricas que carezcan de ellas.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	04 Instalacion electrica y pararrayos	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	008 Contacto eléctrico	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 19 APR 2012	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 8335</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Implantar un procedimiento de revisión periódica de los interruptores diferenciales por parte de un trabajador del centro, dejando constancia en el modelo de gestión establecido (Ver anexo 01 en el CD). ** Periodica relacionada. (26166.);</b>			F. Planf. 24 MAR 2009 F. Fin Plazo 24 MAR 2010	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Periódica Anual		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	04 Instalacion electrica y pararrayos	<b>COSTE</b>	00 Sin Especificar (0)		
<b>RIESGO</b>	008 Contacto eléctrico	<b>FASE</b>	04 Sin especificar		
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>SIN REVISAR</b>	<b>ID: 26185</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Tener en el centro copia de la certificación quinquenal de la instalación eléctrica emitida por un OCA. ** Periodica relacionada. (26168.);</b>			F. Planf. 01 JUL 2013 F. Fin Plazo 01 JUL 2018	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Periódica Quinquenal		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	04 Instalacion electrica y pararrayos	<b>COSTE</b>	00 Sin Especificar (2000)		
<b>RIESGO</b>	008 Contacto eléctrico	<b>FASE</b>	04 Sin especificar		
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>SIN REVISAR</b>	<b>ID: 30302</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Eliminar los productos químicos del Laboratorio que no vayan a ser utilizados a través de un gestor de residuos (CD adjunto carpeta Anexos: 06 Gestores Autorizados de Residuos).</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	06 Equipos de trabajo y proteccion colectiva	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	011 Contaminantes químicos	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 24 MAR 2009	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 8337</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Señalar la puerta del recinto del depósito de gasóleo con señales de "prohibido encender fuego" en sus inmediaciones y otra de "peligro de incendio" (CD adjunto carpeta Anexos: 03 Señalización).</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 OCT 2007	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Inmediato		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	05 Instalaciones climatizacion y combustibles	<b>COSTE</b>	01 Medidas contratadas por el Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	017 Incendio y Explosión	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 24 MAR 2009	
<b>GRAVEDAD</b>	Moderado			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10105</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Situar el extintor existente dentro de la Biblioteca en el exterior de la misma, junto a la pared de la entrada.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 OCT 2007	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Inmediato		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	03 Emergencias y proteccion contra incendios	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	017 Incendio y Explosión	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 24 MAR 2009	
<b>GRAVEDAD</b>	Moderado			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10107</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Ubicar el extintor existente en el interior de la sala de calderas de gasóleo en la pared a una altura que no supere los 1.70 metros.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 OCT 2007	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Inmediato		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	03 Emergencias y proteccion contra incendios	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	017 Incendio y Explosión	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 24 MAR 2009	
<b>GRAVEDAD</b>	Moderado			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10110</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>No almacenar material combustible en los armarios que contienen los cuadros eléctricos, así como en los cuartos de los servidores.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 OCT 2007	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Inmediato		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	04 Instalacion electrica y pararrayos	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	017 Incendio y Explosión	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 24 MAR 2009	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 8346</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Ubicar el extintor del Taller de Tecnología de la Segunda Planta, en un lugar visible, accesible y con una altura en la pared que no supere 1.70 metros.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 OCT 2007	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Inmediato		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	03 Emergencias y proteccion contra incendios	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	017 Incendio y Explosión	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 24 MAR 2009	
<b>GRAVEDAD</b>	Moderado			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10109</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Implantación del Plan de Autoprotección con la celebración de simulacros de evacuación anuales, preferentemente en el primer trimestre de cada curso. ** Periodica.(Inicio).</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Periódica Anual		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	03 Emergencias y proteccion contra incendios	<b>COSTE</b>	00 Sin Especificar (0)		
<b>RIESGO</b>	017 Incendio y Explosión	<b>FASE</b>	02 En ejecución		
<b>GRAVEDAD</b>	Moderado			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 26165</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Proceder a encargar a una empresa especializada la revisión-reparación de los medios de lucha contra el fuego (BIES y pulsadores).</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	03 Emergencias y proteccion contra incendios	<b>COSTE</b>	01 Medidas contratadas por el Centro (500)		
<b>RIESGO</b>	017 Incendio y Explosión	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 24 MAR 2009	
<b>GRAVEDAD</b>	Moderado			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 8347</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Entregar a cada trabajador la información sobre los riesgos de su categoría, incluida en el CD (debe entregarse también a todo nuevo trabajador en el momento de su incorporación al Centro). ** Periodica.(Inicio).</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Periódica Anual		
<b>CATEGORIA</b>	00 Usuarios del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	09 Formacion e informacion	<b>COSTE</b>	00 Sin Especificar (0)		
<b>RIESGO</b>	025 Otros (formación / EPIs / P. auxilios)	<b>FASE</b>	02 En ejecución		
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 26167</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Se suministrará a los trabajadores una copia de las instrucciones de uso de todos los equipos de trabajo. El contenido de las recomendaciones contenidas en las mismas será de obligado cumplimiento para los trabajadores del Centro.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	01 Trabajadores del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	06 Equipos de trabajo y proteccion colectiva	<b>COSTE</b>	02 Medios humanos y/o materiales del Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	006 Cortes / proyecciones y atrapamientos	<b>FASE</b>	02 En ejecución	F. Ejecución: 19 APR 2012	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10104</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Instalar separadores aislantes en el cuadro eléctrico de la sala de calderas de gasóleo.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	01 Trabajadores del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	04 Instalacion electrica y pararrayos	<b>COSTE</b>	00 Sin Especificar (30)		
<b>RIESGO</b>	008 Contacto eléctrico	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 01 JUL 2013	
<b>GRAVEDAD</b>	Moderado			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 8345</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Reparar el sistema de climatización de la sala donde se encuentra el Servidor de Internet.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	01 Trabajadores del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	05 Instalaciones climatizacion y combustibles	<b>COSTE</b>	01 Medidas contratadas por el Centro (1000)		
<b>RIESGO</b>	010 Condiciones Termohigrométricas inadecuadas	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 24 MAR 2009	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 10100</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Revisar periódicamente, por un trabajador del centro, el buen estado aparente de los equipos de extinción de incendios dejando constancia de las revisiones en el modelo de gestión (Ver anexo 02 en el CD). ** Periodica relacionada. (26164.);</b>			F. Planf. 24 MAR 2009 F. Fin Plazo 24 MAR 2010	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	Periódica Anual		
<b>CATEGORIA</b>	01 Trabajadores del centro	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	03 Emergencias y proteccion contra incendios	<b>COSTE</b>	00 Sin Especificar (0)		
<b>RIESGO</b>	017 Incendio y Explosión	<b>FASE</b>	04 Sin especificar		
<b>GRAVEDAD</b>	Moderado			<b>SIN REVISAR</b>	<b>ID: 26184</b>

<b>MEDIDA</b>	<b>Dotar de estanterías y/o mobiliario adecuado el despacho del Programador Informático.</b>			F. Planf. 26 JUL 2007 F. Fin Plazo 26 JUL 2008	
<b>PROCEDEN</b>	01 Evaluación de Riesgos	<b>PLAZO</b>	A corto plazo		
<b>CATEGORIA</b>	Personal de informática	<b>ENCARG</b>	00 Dirección Centro		
<b>CLASE</b>	06 Equipos de trabajo y proteccion colectiva	<b>COSTE</b>	01 Medidas contratadas por el Centro (0)		
<b>RIESGO</b>	005 Choques / golpes contra objetos	<b>FASE</b>	03 Ejecutada	F. Ejecución: 19 APR 2012	
<b>GRAVEDAD</b>	Tolerable			<b>VALIDADA</b>	<b>ID: 8336</b>